

Have sun!

Wartungsprotokoll TopFix 200 AeroFix AeroFlat
Maintenance log TopFix 200 AeroFix AeroFlat

Kommission:

Commission:

Standort:

Place:

- | i.O.
Ok | n.i.O.
not Ok | behooben
fixed | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Anlage befindet sich in einem optisch einwandfreien Zustand und laut Montageplan auf korrekter Position
The system is in a visually perfect condition and according to the installation plan in the correct position |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Montagesystem auf Standfestigkeit und Korrosion geprüft
Mounting system tested for stability and corrosion |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Keine Beschädigungen der Dachhaut durch die PV Anlage
No damage to the roof by the PV system |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Mechanische Verbindungen auf festen Sitz und Anzugsmoment gemäß Montageanleitung geprüft
Mechanical connections for tight fit and tightening torque tested according the installation manual |

Zusätzlich nur bei AeroFix und AeroFlat
Additional only with AeroFix and AeroFlat

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bautenschutzmatte befinden sich in korrekter Position
Building protection mats are in the correct position |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Ballast befindet sich auf richtiger Position (auf der Bodenschiene oder Ballastschiene)
Ballast is in the correct position (on the base rail or ballast rail) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Ballast ist optisch in Ordnung (keine Risse, Brüche etc.)
Ballast is visually fine (no cracks, breaks etc.) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ungehinderter Wasserablauf
Unhindered water drainage |

Anmerkungen

Comments

.....

.....

.....



Have sun!

Wartung wurde durchgeführt von
Maintenance was carried out by

Firma:
Company:

Person:
Person:

Die Wartungsarbeiten sind durch eine Fachfirma, die Erfahrung mit elektrischen Anlagen und Arbeiten mit dem Montagesystem vorweisen kann, auszuführen.

The maintenance work must be carried out by a technical company that has experience with electrical systems and works with the mounting systems.

Das ausgefüllte Wartungsprotokoll muss in Kopie der anlagebetreibenden Person ausgehändigt werden.

The completed maintenance log must be handed over in copy to the plant

Alle erfassten n.i.O.-Punkte sind gemäß den technischen Vorgaben unverzüglich fachgerecht zu beheben.

All recorded not.OK. points must be rectified immediately and professionally in accordance with the technical specifications..

Hiermit bestätige ich die Korrektheit und Ausführung der Wartung

I confirm the correctness and execution of the maintenance

Ort, Datum

Place, date

Unterschrift

Signature

Bedarf der eigenhändigen Schriftform einer bevollmächtigten Person!

Need of the written form of an authorized person!

Name in Druckbuchstaben

Printed Name